



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Январь 2021**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.12.2020	17.01.2021		
Время наработки	час	13954	14698	744	
Количество теплоты	Гкал	4014	4601	587	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	247313	261013	13700	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	247890	261616	13726	
Итого M1-M2 (тн)				-26	-0,19 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				56,1	
Итого V1-V2 (M3)				-26	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972021117151540



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Февраль 2021**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.01.2021	17.02.2021		
Время наработки	час	14698	15442	744	
Количество теплоты	Гкал	4601	5136	535	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	261013	274169	13156	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	261616	274806	13190	
Итого M1-M2 (тн)				-34	-0,26 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				55,5	
Итого V1-V2 (M3)				-35	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202121891838



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Март 2021**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.02.2021	17.03.2021		
Время наработки	час	15442	16114	672	
Количество теплоты	Гкал	5136	5581	445	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	274169	288149	13980	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	274806	288822	14016	
Итого M1-M2 (тн)				-36	-0,26 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				56,0	
Итого V1-V2 (M3)				-37	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202131783211



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Апрель 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.03.2021	16.04.2021		
Время наработки	час	16114	16858	744	
Количество теплоты	Гкал	5581	5890	309	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	288149	303945	15796	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	288822	304587	15765	
Итого M1-M2 (тн)				31	0,20 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				53,0	
Итого V1-V2 (M3)				31	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972021418122029



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Май 2021**



Номер договора **9715** № тепловычислителя **1106409**
 Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**
 Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.04.2021	16.05.2021		
Время наработки	час	16858	17578	720	
Количество теплоты	Гкал	5890	6032	142	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	303945	317708	13763	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	304587	318365	13778	
Итого M1-M2 (тн)				-15	-0,11 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				57,3	
Итого V1-V2 (M3)				-15	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



271889720215178271



Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Июнь 2021



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.05.2021	16.06.2021		
Время наработки	час	17578	18322	744	
Количество теплоты	Гкал	6032	6101	69	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	317708	327353	9645	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	318365	328045	9680	
Итого M1-M2 (тн)				-35	-0,36 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				60,5	
Итого V1-V2 (M3)				-36	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202161784232



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Июль 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итог за период	
Дата снятия показаний		17.06.2021	16.07.2021		
Время наработки	час	18322	19042	720	
Количество теплоты	Гкал	6101	6125	24	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	327353	335092	7739	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	328045	335805	7760	
Итого M1-M2 (тн)				-21	-0,27 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				48,0	
Итого V1-V2 (M3)				-21	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972021718142236



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Август 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.07.2021	16.08.2021		
Время наработки	час	19042	19786	744	
Количество теплоты	Гкал	6125	6164	39	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	335092	347914	12822	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	335805	348644	12839	
Итого M1-M2 (тн)				-17	-0,13 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				61,9	
Итого V1-V2 (M3)				-17	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202182084031



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Сентябрь 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.08.2021	16.09.2021		
Время наработки	час	19786	20530	744	
Количество теплоты	Гкал	6164	6208	44	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	347914	363168	15254	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	348644	363936	15292	
Итого M1-M2 (тн)				-38	-0,25 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				63,0	
Итого V1-V2 (M3)				-39	

Ответственный за узел учета _____ Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



2718897202191711523



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Октябрь 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		01.10.2021	16.10.2021		
Время наработки	час	20866	21250	384	
Количество теплоты	Гкал	6289	6434	145	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	371752	382643	10891	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	372534	383440	10906	
Итого M1-M2 (тн)				-15	-0,14 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				54,9	
Итого V1-V2 (M3)				-15	

Ответственный за узел учета _____ Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



271889720211017144521



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Ноябрь 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итого за период	
Дата снятия показаний		17.10.2021	16.11.2021		
Время наработки	час	21250	21994	744	
Количество теплоты	Гкал	6434	6748	314	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	382643	400125	17482	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	383440	400953	17513	
Итого M1-M2 (тн)				-31	-0,18 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				54,3	
Итого V1-V2 (M3)				-31	

Ответственный за узел учета **Ефремов Т.А.** Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972021111783058



**Акт
снятия показаний тепловой энергии
за Декабрь 2021**



Номер договора **9715**

№ тепловычислителя **1106409**

Наименование абонента **МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района"**

Адрес объекта теплоснабжения **Г. Исакова, 264**

Показания узла учета на отопление

2718897

Измеряемые параметры	Единицы измерения	Предыдущее	Текущее	Итог за период	
Дата снятия показаний		17.11.2021	16.12.2021		
Время наработки	час	21994	22714	720	
Количество теплоты	Гкал	6748	7173	425	
Масса (объем) теплоносителя по подающему трубопроводу	ТН	400125	411538	11413	
Масса (объем) теплоносителя по обратному трубопроводу	ТН	400953	412390	11437	
Итого M1-M2 (тн)				-24	-0,21 %
Средняя температура теплоносителя по обратному трубопроводу за расчетный период, С°				53,1	
Итого V1-V2 (M3)				-24	

Ответственный за узел учета Ефремов Т.А. Контактный телефон: 89039477145

Ефремов Т.А.



27188972021121782523